

○ばい煙濃度測定

対象施設 : 焼却2号炉 (ロータリーキルン炉)

| 計量対象 | ばいじん | | 硫黄酸化物 | | 窒素酸化物 | | 塩化水素 | | 結果の適合性 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| | 濃度 | 換算値 | 濃度 | 排出量 | 濃度 | 換算値 | 濃度 | 換算値 | |
| 規制基準 | — | 0.25 | — | 19 | — | 250 | — | 700 | |
| 単位 | g/m ³ _N | g/m ³ _N | volppm | m ³ _N /h | volppm | cm ³ /m ³ _N | mg/m ³ _N | mg/m ³ _N | |
| 結果が得られた日 | 計量結果 | | | | | | | | |
| 2017/9/19 | 0.008 | 0.009 | <10 | <0.10 | 61 | 70 | <10 | <11 | 適 |
| 2017/3/6 | 0.022 | 0.020 | <10 | <0.11 | 27 | 25 | <10 | <9.3 | 適 |
| 2016/9/6 | 0.035 | 0.051 | <10 | <0.082 | 58 | 85 | <10 | <14 | 適 |
| 2016/3/25 | 0.017 | 0.018 | <10 | <0.12 | 30 | 31 | <10 | <10 | 適 |
| 2015/9/3 | 0.07 | 0.064 | <10 | <0.13 | 52 | 48 | <10 | <9.2 | 適 |
| 2015/3/26 | 0.056 | 0.058 | <10 | <0.16 | 33 | 34 | <10 | <10 | 適 |
| 2014/10/3 | <0.005 | <0.004 | <10 | <0.13 | 48 | 46 | <10 | <9.6 | 適 |
| 2014/3/17 | <0.005 | <0.004 | <10 | <0.14 | 69 | 61 | <10 | <8.9 | 適 |
| 2013/10/4 | <0.005 | <0.005 | 40 | 0.56 | 53 | 45 | 58 | 49 | 適 |
| 2013/3/19 | <0.005 | <0.004 | 28 | 0.43 | 56 | 51 | 15 | 13 | 適 |
| 2012/9/21 | 0.046 | 0.054 | <10 | <0.14 | 31 | 36 | <10 | <11 | 適 |
| 2012/3/12 | 0.032 | 0.035 | <10 | <0.19 | 57 | 62 | <10 | <10 | 適 |
| 2011/9/26 | <0.005 | <0.007 | 36 | 0.63 | 78 | 110 | 56 | 81 | 適 |
| 2011/4/4 | 0.05 | 0.068 | <10 | <0.17 | 37 | 50 | <10 | <13 | 適 |
| 2010/9/13 | 0.064 | 0.075 | <10 | <0.18 | 100 | 110 | 24 | 28 | 適 |
| 2010/3/29 | <0.005 | <0.005 | <10 | <0.16 | 50 | 50 | 51 | 51 | 適 |