

○ばい煙濃度測定

対象施設 : 焼却2号炉 (ロータリーキルン炉)

計量対象	ばいじん		硫黄酸化物		窒素酸化物		塩化水素		総水銀		結果の適合性
	濃度	換算値	濃度	排出量	濃度	換算値	濃度	換算値	濃度	換算値	
規制基準	—	0.25	—	17	—	250	—	700	—	50	
単位	g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	volppm	m <sup>3</sup> /h	volppm	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	
結果が得られた日	計量結果										
2018/11/13	<0.005	<0.005	<10	<0.11	53	55	11	11	0.74	0.77	適
2018/5/15	<0.005	<0.004	20	0.24	55	52	32	30	1.10	1.00	適
2018/3/20	0.007	0.006	<10	<0.099	42	38	<10	<9.0			適
2017/9/19	0.008	0.009	<10	<0.10	61	70	<10	<11			適
2017/3/6	0.022	0.020	<10	<0.11	27	25	<10	<9.3			適
2016/9/6	0.035	0.051	<10	<0.082	58	85	<10	<14			適
2016/3/25	0.017	0.018	<10	<0.12	30	31	<10	<10			適
2015/9/3	0.07	0.064	<10	<0.13	52	48	<10	<9.2			適
2015/3/26	0.056	0.058	<10	<0.16	33	34	<10	<10			適
2014/10/3	<0.005	<0.004	<10	<0.13	48	46	<10	<9.6			適
2014/3/17	<0.005	<0.004	<10	<0.14	69	61	<10	<8.9			適
2013/10/4	<0.005	<0.005	40	0.56	53	45	58	49			適
2013/3/19	<0.005	<0.004	28	0.43	56	51	15	13			適
2012/9/21	0.046	0.054	<10	<0.14	31	36	<10	<11			適
2012/3/12	0.032	0.035	<10	<0.19	57	62	<10	<10			適
2011/9/26	<0.005	<0.007	36	0.63	78	110	56	81			適
2011/4/4	0.05	0.068	<10	<0.17	37	50	<10	<13			適
2010/9/13	0.064	0.075	<10	<0.18	100	110	24	28			適
2010/3/29	<0.005	<0.005	<10	<0.16	50	50	51	51			適
2009/9/11	0.038	0.040	<10	<0.2	47	50	15	16			適
2009/4/1	0.045	0.045	<10	<0.19	80	80	24	24			適